

**BRIGADA DE INCÊNDIO  
CHECKLIST - MENSAL**

Data: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

<b>ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA</b>	<b>SIM</b>	<b>NÃO</b>	<b>COMENTÁRIOS:</b>
Os corredores estão sinalizados?			
As passagens estão desobstruídas?			
Os estoques estão afastados de fontes de ignição?			
A estocagem oferece segurança?			
Os pisos estão em boas condições?			
O local está limpo?			
Há sinalização ou avisos de não fume?			

<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>	<b>SIM</b>	<b>NÃO</b>	<b>COMENTÁRIOS</b>
Há instalações com fiação aparente?			
Há instalações com ligações improvisadas?			
Há quadros de força sem tampas?			
As instalações oferecem algum risco?			
Há aterramento nos equipamentos?			

<b>PROTEÇÃO MANUAL</b>	<b>SIM</b>	<b>NÃO</b>	<b>COMENTÁRIOS</b>
Os extintores estão carregados?			
Há extintores obstruídos?			
Os extintores estão limpos?			
Os extintores estão sinalizados?			
Os extintores estão com selo do INMETRO?			
Os extintores estão com lacre OK?			

<b>HIDRANTES</b>	<b>SIM</b>	<b>NÃO</b>	<b>COMENTÁRIOS</b>
Os hidrantes estão obstruídos?			
Os hidrantes estão sinalizados?			
Há vazamentos de água?			
Os registros estão O.K.?			
As caixas de mangueiras estão O.K.?			
As mangueiras estão O.K.?			
As caixas de mangueiras estão completas?			
Há esguichos de jato regulável?			
Há esguicho tipo jato sólido?			
Há chaves de união?			
O sistema é usado p/outros fins?			

<b>OUTROS</b>	<b>SIM</b>	<b>NÃO</b>	<b>COMENTÁRIOS</b>
Os alarmes de incêndio estão O.K.?			
As portas (corta - fogo) estão O.K.?			
Há líquidos inflamáveis estocados em local impróprio?			
Os equipamentos de corte e solda estão O.K.?			
O para-raios está O.K.?			
A sinalização para casos de emergência?			
As saídas de emergência estão livres?			
A iluminação de emergência, está O.K.?			
Há saídas de emergência?			
Há situação de risco de incêndio?			

<b>SISTEMAS FIXOS (se houver)</b>	<b>SIM</b>	<b>NÃO</b>	<b>COMENTÁRIOS</b>
O sistema fixo de CO2 está O.K.?			
As baterias estão carregadas?			
O NO-BREAK está conectado e O.K.?			
Os difusores estão desobstruídos?			
Os detetores estão O.K.?			
As cabeças das baterias estão O.K.?			
As chaves seletoras estão O.K.?			
Os cilindros de CO2 estão O.K.?			
Os painéis de comando estão O.K.?			

<b>CASA DE BOMBAS</b>	<b>SIM</b>	<b>NÃO</b>	<b>COMENTÁRIOS</b>
A casa da bomba de incêndio está O.K.?			
O sistema da bomba de incêndio, está OK?			
O tanque de combustível está cheio?			
O nível da água do radiador está O.K.?			
As baterias estão carregadas?			
A bomba Jockey está O.K.?			
Os reservatórios de água estão cheios?			
A pressão da linha de combate está OK?			
A bomba de incêndio foi testada:			

**observações:** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

<b>Responsável pela vistoria:</b>	<b>Data:</b>
<b>Responsável técnico:</b>	<b>Data:</b>